

verzoek aanvullen aanvraag DSO nr 2024121901514, wijziging omgevingsvergunning P-18A

vraag

antwoord

1. Windturbines
De rotordiameter
van de
windturbines
wordt niet
vermeld in de
aanvraag. Deze
informatie is
nodig om vast te
stellen of de
windturbines
vallen onder
Artikel 3.11 van
het Bal en of
daarmee
algemener regels
van toepassing
zijn.

6 5 4 3 2 1

SD6
PRODUCT SPECIFICATION

Rated Power	5.2kW @ 11m/s
Applications	Agricultural, Domestic, Remote Islands, Utility, Tesla
Solutions	Grid Tied & Battery Charge, 48V, 300V
Architecture	Downwind, 3 Bladed, Self Regulating
Rotor	5.6m Diameter
Blade Material	Glass Thermoplastic Composite
Generator	Brushless Direct Drive Permanent Magnet
Tower Height Options	9m / 15m / 20m Taperless Monopole - Hydraulic
Tower Specification	Class 1 Rated / Galvanneal Steel
Foundation Options	Pad / Root / Rock Anchor
Cut In Speed	2.5m/s
Cut Out Speed	None - Continuous Operation
Survival Wind Speed	Designed to Class 1 (70m/s)
Warranty	5 Years
Cold Climate Options	Available on Request
Colour Options	Light Grey (RAL7035) Black (RAL9005)

5.6m Rotor Diameter

9m

SD WIND ENERGY

PART NO.	SD-06-WT-2715	MATERIAL		REV NO.	0	DESCRIPTION	DWG Created	DATE	15.10.24	SHEET NO.	5.1.
DESCRIPTION	General Arrangement With Information	WEIGHT		1		FINISH	04.11.24		04.11.24		2. e
FINISH		DIMENSIONS IN	MM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
PART NO.	SD-06-WT-2715-5										

2. Accucellen

In de aanvraag wordt benoemd dat er conventionele accucellen opgeslagen zullen worden. Uit de gegevens is op te maken dat de accucellen worden opgeslagen in de voormalige generatorruimte en dat het gaat om 192 accucellen. Hierbij ontbreken details over de accucellen en de generatorruimte. Voor Sodm is onduidelijk welk type cellen het betreft en of het bijvoorbeeld lithiumhoudende batterijen zijn. Deze informatie is nodig om te kunnen bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor de opslag van de accucellen.

Voor Sodm is tevens onduidelijk of de generatorruimte al aan bepaalde PGS eisen voldoet met betrekking tot de opslag van de accucellen.

for valve-regulated stationary lead-acid batteries



De accuruimte wordt geschikt gemaakt om de VRLA batterijen te kunnen plaatsen. H2 detectie wordt geïnstalleerd en tevens wordt een lucht verversing en conditionering systeem (HVAC) geïnstalleerd. Omdat het geen lithium accu's zijn voldoen de bovengenoemde maatregelen.

3. Opslag gevaarlijke stoffen In de aanvraag wordt benoemd dat er op het platform een zuigerpomp geïnstalleerd wordt op een vat van 200 liter en dat er maximaal 600 liter corrosie- inhibitor aanwezig zal zijn. Voor Sodm is onduidelijk wat een vat precies voor een opslag is en hoe het overhevelen plaatsvindt, waardoor het onduidelijk is hoe hier het milieu bij beschermd wordt.	Er vind geen overheveling plaats. Er wordt direct gezogen uit het vat waarin de corrosie inhibitor wordt aangevoerd. De injectie vind alleen maar plaats als het platform bemand is.
---	---