

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
5.1.2.e

Sontweg 10
9723 AT Groningen
Postbus 66
9700 AB Groningen
T: 088 165 5000
E: info@vrgroningen.nl
W: www.veiligheidsregiogroningen.nl
W: www.brandweer.nl/groningen

Datum	31 mei 2022	Zaaknummer	Z/22/044731
Aantal bijlagen	-	Referentie	-
Behandeld door	5.1.2.e	Sector/dienst	Risicobeheersing
Telefoon	5.1.2.e	E-mail	5.1.2.e@vrgroningen.nl
Onderwerp	Revisie vergunning Zoutweg 3 Veendam		

Beste 5.1.2.e,

Op 29 april 2022 hebben wij uw adviesverzoek ontvangen betreffende een aanvraag om een revisievergunning milieu voor de locatie Zoutweg 3 in Veendam.

Voor de beoordeling zijn de volgende stukken gebruikt.

- Aanvraagformulier, aanvraagnummer 5827661, d.d. 15-02-2021.
- Kwantitatieve risicoanalyse UGS Zuidwending met 10 cavernes, d.d. 21 april 2021
- Rapport, aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending, kenmerk 00 21.187, d.d. februari 2021

Bij de aanvraag om een revisievergunning Aardgasbuffer is geen veiligheidsrapport gevoegd. De beoordeling hiervan is dan ook niet meegenomen is deze advisering.

Aanvraag

De aanvraag betreft een revisievergunning in verband met een wijziging qua gebruik op deze locatie. De aanvraag betreft de volgende wijzigingen:

- Nuttige toepassing van sealgas als brandstofgas
- Mobiele toepassing van methanol ter voorkoming van hydraatvorming in plaats van een stationaire methanol systeem. Indien nodig wordt op het cavernepad en mobiele methanol voorziening geplaatst
- Het optioneel toepassen van waterafscheider bij het uitzenden van aardgas voor nog te realiseren cavernes.
- Vervallen van de wasplaats
- Uitvoeren van innovatieve proefprojecten voor verbetering van de prestatie van de bestaande activiteiten.

Externe veiligheid & BRZO

De inrichting valt onder het Besluit risico's ongewone voorvallen (Brzo) 2015 en het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Beoordeling BRZO:

Met betrekking tot BRZO hebben wij geen op- of aanmerkingen

Beoordeling externe veiligheid:

In de QRA, paragraaf 5.3 is alleen aandacht voor fakkelbranden qua aandachtgebied. Wij willen graag helderheid waarom er niet ingegaan is op bijvoorbeeld scenario's met betrekking op bijvoorbeeld explosie.

Beoordeling milieu:

Met betrekking tot milieu hebben wij geen op- of aanmerkingen. De vigerende regelgeving voor dit gebruik dient nageleefd te worden en opgenomen / verwezen te worden in de revisievergunning.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met 5.1.2.e .

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,
namens deze, de regionaal commandant brandweer
namens hem,

5.1.2.e

Sectorhoofd Risicobeheersing

Deze brief is elektronisch ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening.