

Ontwerpbeschikking op aanvraag Omgevingsvergunning

Betreft locatie:

Sektie E, nummer 508, 701, 560, 525

Sektie A, nummer 1142

Sektie B, nummer 2887, 3325, 2119 in Linschoten

Besluitdatum: <Invullen bij definitief besluit>

Zaaknummer: 625551

Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2026 een aanvraag voor het constructief versterken van de bestaande hoogspanningsmasten 67 tot en met 75, als onderdeel van de opwaardering van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding Krimpen aan den IJssel – Diemen. De werkzaamheden vinden plaats binnen het grondgebied van de gemeente Montfoort (Linschoten). Betreft perceel: Sektie E, nummer 508, 701, 560, 525, Sektie A, nummer 1142, Sektie B, nummer 2887, 3325, 2119 in Linschoten. Deze aanvraag staat bij ons geregistreerd onder 625551. Het verzoeknummer van het DSO betreft 2026061900506.

Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op onderstaande artikelen de omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen.

- § 5.1.3 van de Omgevingswet, om de aanvraag te beoordelen
- § 5.1.4 van de Omgevingswet, om voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning
- Artikel 4:15, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht om de beslistermijn uit te stellen
- Artikel 7.4 van de Omgevingsregeling, waarin gestimuleerd wordt om bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan participatie te doen
- Besluit bouwwerken leefomgeving waarin technische eisen zijn opgenomen waaraan een bouwwerk moet voldoen

De omgevingsvergunning is verleend voor de volgende activiteiten:

- **Omgevingsplanactiviteit (bouwwerken)**
Het bouwen van een bouwwerk dat volgens het omgevingsplan vergunningplicht is gesteld (als bedoeld in artikelen 5.1, eerste lid onder a van de Omgevingswet)
- **Bouwactiviteit (technisch)**
Het bouwen van een bouwwerk (als bedoeld in artikelen 5.1, tweede lid onder a)

Stukken

De volgende documenten zijn als gewaarmerkte stukken bij de Omgevingsdienst bekend:

- 01 Verzoek.pdf, ontvangen 19 juni 2026;
- 02 0_Mastnummer - Perceel - Gemeente Mo.pdf, ontvangen 19 juni 2026;
- 03 10_003.430.20 1288352 Archeologie Montfoort, ontvangen 19 juni 2026;
- 04 11_003.430.20 1668321 Rapportage Geotechniek toetsingen - KIJ_BKK_DIM380-000-32-0001, ontvangen 19 juni 2026;
- 05 12_003.430.20 1610078 Uitgangspuntennotitie Constr en Geo - KIJ_BKK380_DIM380-000-32-1000, ontvangen 19 juni 2026;
- 06 12_003.430.20 1610078 Uitgangspuntennotitie Constr en Geo - KIJ_BKK380_DIM380-000-32-1000 (Geanonimiseerd), ontvangen 19 juni 2026;
- 07 13_KIJ_BKK380_DIM380-000-32-1001-Resultaten toetsingen samengevoegd, ontvangen 19 juni 2026;
- 08 14_KIJ_BKK380_DIM380-000-32-1004-Uitwerking versterking Samengevoegd, ontvangen 19 juni 2026;
- 09 15_003.430.20 C1708291 S+0 R2 KIJ_DIM380-000-35-0249, ontvangen 19 juni 2026;
- 10 16_003.430.20 C1708286 HB+0_R KIJ_DIM380-000-35-0244, ontvangen 19 juni 2026;
- 11 17_003.430.20 C1708307 S+0 (73)_R KIJ_DIM380-000-35-0252
- 12 18_003.430.20 C1708335 S+6_R KIJ_DIM380-000-35-0262
- 13 19_003.430.20 C1708338 S+9_R KIJ_DIM380-000-35-0265
- 14 1_KIJ-DIM Tracékaart bestaande verbinding
- 15 20_003.430.20 C1709196 HA+0_RW KIJ_DIM380-000-35-0235
- 16 21_003.430.20 C1698981 Blokpoer (220) (3xB)_S+0_
- 17 22_003.430.20 C1698982 Blokpoer (220) (3xB)_S+0_
- 18 23_003.430.20 C1698995 Blokpoer (220) (3xB)_S+6_
- 19 24_003.430.20 C1698996 Blokpoer (220) (3xB)_S+6_
- 20 25_003.430.20 C1698997 Blokpoer (220) (3xB)_S+6_
- 21 26_003.430.20 C1698999 Blokpoer (220) (3xB)_S+9_

- 22 27_003.430.20 C1699000 Blokpoer (220) (3xB)_S+9_
- 23 28_003.430.20 C1699001 Blokpoer (220) (3xB)_S+9_
- 24 29_003.430.20 C1699002 Balkenrooster (5xB)_HA+0_
- 25 2_KIJ-DIM Spanveldschema
- 26 30_003.430.20 C1699004 Balkenrooster (5xB)_HA+0_
- 27 3_Overview_reinforcements_permits_KIJ-DIM_PMU
- 28 4_Verkennend Natuurwaarden onderz NL26-648800269-172169
- 29 5_Aanvullend soortenonderzoek NL26-648800269-161024
- 30 6_Kopie aanvraag Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit
- 31 6_Kopie aanvraag Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit (Geanonimiseerd)
- 32 7_003.430.20 1557118 Verkennd (water-)bodemonderzoek DT01
- 33 8_003.430.20 C1690105 Ecologische beoordeling s
- 34 9_003.430.20 1288737 Geotechnische rapportage Montfoort C3
- KIJ-DIM-006 brf omgevingsvergunning bouw Montfoort

Gecoördineerde voorbereiding

De aangevraagde activiteiten maken onderdeel uit van het project “Opwaardering 380 kV-hoogspanningsverbinding Krimpen aan den IJssel – Diemen”.

In artikel 6.1, eerste lid, onder g van de Energiewet is bepaald dat voor dit project een projectbesluit moet worden genomen. Op grond van artikel 6.1 tweede lid, van de Energiewet, is bepaald dat artikel 16.7 van de Omgevingswet van toepassing is bij de coördinatie van de besluiten ter uitvoering van het projectbesluit als bedoeld in het eerste lid. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor de opwaardering van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Krimpen aan den IJssel – Diemen gezamenlijk worden voorbereid, waarbij de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei deze procedure coördineert.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het project Opwaardering Krimpen - Diemen. Daarom is op grond van artikel 16.7 van de Omgevingswet de coördinatieregeling uit afdeling 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: 'Awb') van toepassing op dit besluit.

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het Opwaardering Krimpen - Diemen bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het projectbesluit en de andere besluiten als volgt voorbereid:

Op donderdag 15 oktober 2026 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;

Op vrijdag 16 oktober 2026 is door de Staatssecretaris voor Klimaat en Groene Groei een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V. gezonden;

het ontwerp van het besluit ligt van vrijdag 16 oktober 2026 tot en met donderdag 26 november 2026 ter inzage via de website www.energietransitie.nl/hsv-krampen-diemen.

Op grond van artikel 3:26, tweede lid, Awb, worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de Staatssecretaris voor Klimaat en Groene Groei bekendgemaakt. Ook doet de Staatssecretaris voor Klimaat en Groene Groei daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Verhouding tot het projectbesluit

Het projectbesluit heeft voor de planologische beoordeling van het project een bijzondere betekenis.

Op grond van artikel 5.52, eerste lid, van de Omgevingswet wijzigt een projectbesluit het omgevingsplan met de regels die nodig zijn voor de uitvoering, het in werking hebben en de instandhouding van het project.

Ten tijde van de voorbereiding van dit ontwerpbesluit is het ontwerp-projectbesluit *Opwaardering 380 kV Krimpen aan den IJssel – Diemen* beschikbaar. Het definitieve projectbesluit is nog niet vastgesteld en nog niet in werking getreden. De nu geldende regels van het omgevingsplan zijn daarom formeel nog van toepassing.

Na inwerkingtreding van het projectbesluit maken de daarin opgenomen wijzigingen van het omgevingsplan onderdeel uit van het voor het project geldende juridisch-planologische kader. Dit vormt dan ook de grondslag voor beoordeling van voorliggende vergunning.

Besluittermijn verlengd

Op grond van artikel 16.64 lid 2 van de Omgevingswet hebben wij het recht om de beslistermijn met maximaal 6 weken te verlengen. Er is geen gebruik gemaakt van een verlenging van de beslistermijn.

Participatie

Voor de opwaardering van de hoogspanningsverbinding vindt participatie plaats binnen het kader van het rijksproject en de voorbereiding van het projectbesluit.

De wijze waarop belanghebbenden, omwonenden, bestuursorganen en andere betrokken partijen bij het project zijn betrokken, is beschreven in de stukken behorende bij het projectbesluit.

Zienswijzen (nog niet van toepassing, vergunning is in ontwerp fase)

Gedurende de ter inzage termijn zijn er voor de gemeente Montfoort.... zienswijzen ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn. Als bijlage bij de omgevingsvergunning is een 'Nota van zienswijzen' opgesteld. Hierin worden de zienswijzen kort samengevat weergegeven en de reactie hierop cursief daaronder weergegeven. De 'Nota van zienswijzen' maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Omgevingsplanactiviteit, artikel 5.1 lid 1a van de Omgevingswet

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning deze activiteit uit te voeren.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het "Omgevingsplan van rechtswege" ontstaan. Het omgevingsplan bestaat uit bestemmingsplannen, wijzigings – en uitwerkingsplannen en inpassingsplannen.

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande toetsingsonderdelen.

- Het plan is getoetst aan de gestelde regels over het bouwen, in stand houden en gebruiken van bouwwerken in het omgevingsplan;
- Het plan is getoetst aan de Welstandsnota;

De aangevraagde activiteiten maken onderdeel uit van het project "Opwaardering 380 kV-hoogspanningsverbinding Krimpen aan den IJssel – Diemen". Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan van de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Gouda, Oudewater, Montfoort, Woerden, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Diemen, en Amsterdam met de regels die nodig zijn voor het mogelijk maken van het project. Dit gebeurt door het toevoegen van een tijdelijk regelingdeel aan het omgevingsplan. Er zijn een aantal verschillende situaties waarvoor een wijziging nodig is. Deze wijzigingen zien op:

1. Algemene voorrangsbepaling op bestaande regels in het (tijdelijk deel) van het omgevingsplan.

2. Regels voor magneetveldzone
3. Bouwhoogten masten
4. Vrijstelling uitvoeren van werken

Voor masten in de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Woerden is de bouwhoogte van de masten hoger dan de toegestane bouwhoogte. Daarom wordt een regel toegevoegd aan het tijdelijk regelingdeel die een hogere bouwhoogte mogelijk maakt. Binnen het grondgebied van de gemeente Montfoort is één mast hoger dan toegestaan.

Voor de gemeente Montfoort zijn in de onderstaande paragrafen de regels opgenomen die in het omgevingsplan worden opgenomen.

Artikel X

Voor zover de regels van het omgevingsplan afwijken van de regels waarmee het projectbesluit KIJ-DIM het omgevingsplan wijzigt hebben de regels die door het projectbesluit zijn toegevoegd voorrang.

Artikel XX

Ter plaatse van de gronden die in het omgevingsplan zijn aangewezen voor de functie 'Leiding – Hoogspanningsverbinding', bedraagt de bouwhoogte van hoogspanningsmasten ten hoogste X meter.

Toets Omgevingsplan

De perceel waarop de werkzaamheden plaatsvinden liggen binnen het plangebied van het omgevingsplan "Gemeente Montfoort" waarvan het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012 geconsolideerd' een onderdeel is. Het perceel waarop gebouwd wordt heeft op basis daarvan de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden – Openheid' (artikel 6), de dubbelbestemming 'Leiding – Hoogspanningsverbinding' (artikel 27), de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie 3,4 en 5' (artikelen 32,33 en 34), de dubbelbestemming 'Waarde – Ecologie' (artikel 36), de dubbelbestemming 'Waarde – Landgoed' (artikel 37), de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – leiding' (artikel 42.2), de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen' (artikel 42.1). Daarnaast is het paraplubestemmingsplan 'Parkeernormen Montfoort' van toepassing.

Deze aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het constructief aanpassen van de mastlichamen en mastfunderingen. Bij ongeveer de helft van het aantal masten in de verbinding zal de fundering verstevigd dienen te worden en bij een groot aantal masten zal het mastlichaam aangepast dienen te worden. De aanpassingen aan de mastlichamen bestaan in hoofdlijnen uit het vervangen van bouten en het uitwisselen en/of toevoegen van mastprofielen waarbij de hoofdzet en de uitstraling van de masten niet wijzigt. Het vervangen van de geleiders en het aanpassen van de mastlichamen wordt uitgevoerd door lijnaannemers. Het versterken van de mastfundaties en het aanleggen van de benodigde werkterreinen en werkwegen wordt uitgevoerd door civiele aannemers.

Samengevat betreffen de werkzaamheden onder meer uit:

- het versterken en/of vervangen van bestaande stalen profielen;
- het aanpassen of vervangen van boutverbindingen;
- het aanbrengen van knik verkortende constructieve voorzieningen;
- het versterken van onderdelen van het mastlichaam;
- het waar noodzakelijk constructief versterken van bestaande mastfunderingen

De werkzaamheden vinden plaats aan negen bestaande hoogspanningsmasten (nummer 67 t/m 75) op bestaande mastlocaties. Het bestaande tracé en de functie van de hoogspanningsverbinding wijzigen niet. Er worden met deze aanvraag geen nieuwe mastlocaties gerealiseerd en de aanvraag betreft geen wijziging in hoogtes van de bestaande masten. Ter plaatse van mast 69 is een maximale bouwhoogte toegestaan van 39m. Het betreft hier een lang bestaande situatie en zijn destijds met deze hoogte vergund.

Tijdelijke werkwegen, werkterreinen en lieerlocaties maken geen onderdeel uit van de aanvraag. Deze activiteiten worden daarom niet met deze omgevingsvergunning toegestaan. Voor zover voor deze tijdelijke voorzieningen afzonderlijke toestemmingen noodzakelijk zijn, worden deze binnen de daarvoor geldende procedure beoordeeld.

Dit alles is gericht op de opwaardering van de bovengrondse hoogspanningsverbinding naar een vermogen van 4000 ampère. Voor zover dit voorziet in een wijziging van gebruik ten aanzien van de geldende omgevingsplanregels wordt dit geacht onderdeel te vormen van het projectbesluit. Voor een eventuele strijdigheid hiermee wordt dan ook verwezen naar het projectbesluit. Voor voorliggende vergunning gaan wij in op de direct geldende (bouw)regels.

Enkelbestemming 'Agrarisch met waarden – Openheid' (artikel 6)

De aanvraag betreft het opwaarderen van de bestaande hoogspanningsmasten en van een aantal masten ook de fundaties. Eén van de mogelijkheden om de fundaties te versterken is het bijplaatsen van schroefinjectiepalen. In de toelichting wordt aangegeven dat het bij de aanpassing van de fundaties niet altijd noodzakelijk is schroefinjectiepalen bij te plaatsen. In dat geval wordt de fundering versterkt door extra beton (ballastverzwaring) toe te passen. Op de doorsnedetekeningen is te zien dat de funderingen/betonpoeren zich grotendeels onder het maaiveld bevinden. De effecten bovengronds zijn dan ook beperkt. De openheid van het landschap wordt hierdoor niet aangetast. De aanvraag is in overeenstemming met de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden – Openheid'.

Dubbelbestemming 'Leiding – Hoogspanningsverbinding' (artikel 27)

De voor Leiding - Hoogspanningsverbinding aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, primair bestemd voor de aanleg en instandhouding van een hoogspanningsverbinding alsmede secundair voor de andere op deze gronden liggende bestemmingen, voor zover zij met de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding samenvallen.

De aanvraag betreft werkzaamheden aan een bestaande situatie, waarbij bij enkele masten de fundering wordt aangepast.

Ter plaatse van mast 69 is een maximale bouwhoogte toegestaan van 39m. Deze wordt reeds in de bestaande situatie overschreden.

De planologische strijdigheid van de bestaande bouwhoogte van mast 69 wordt echter expliciet geregeld in het ontwerp-projectbesluit en maakt daarmee onderdeel uit van de gecoördineerde planologische besluitvorming over het rijksproject.

Na inwerkingtreding van het projectbesluit maakt deze regeling onderdeel uit van het voor het project geldende juridisch-planologische kader.

Dubbelbestemming 'Waarde Archeologie 3,4 en 5' (artikelen 32.33 en 34)

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie – 3, 4 en 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, primair bestemd voor de bescherming en instandhouding van archeologische waarden, alsmede secundair voor de andere op deze gronden liggende bestemmingen.

Advies is gevraagd aan de Omgevingsdienst Utrecht. Het volgende advies is afgegeven.

Voor de geplande versterking van het 380 kV hoogspanningsnet, deelgebied gemeente Montfoort is in 2025 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het rapport is eerder beoordeeld door de ODU(destijds ODRU) en akkoord bevonden (ODRU advies met kenmerk Z-2025-107041, april 2025). De meeste van de te versterken masten liggen in een gebied met een lage archeologische verwachting. Eén mast ligt

in een gebied met een hoge verwachting. Voor de versterking van de fundering worden alleen werkzaamheden uitgevoerd direct rond de bestaande mastvoeten. De grond is hier al verstoord en de bodemingrepen zelf zijn kleiner dan de ter plaatse geldende vrijstellingsgrens van 200 m². Er is daarom geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk.

Dubbelbestemming 'Waarde – Ecologie' (artikel 36)

De voor Waarde - Ecologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

- a. de instandhouding en ontwikkeling van de ecologische verbindingszone;
- b. de instandhouding en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel aan deze gronden eigen landschaps- en natuurlijke waarden;
- c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals water, paden en nutsvoorzieningen.

36.2 Bouwregels

Op de voor Waarde - Ecologie aangewezen gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, ingevolge dit plan toegestane bouwwerken slechts worden opgericht indien en voor zover de belangen van de ecologische verbindingszone en de ter plaatse voorkomende dan wel aan deze gronden eigen landschaps- en natuurwaarden dit toestaan.

De dubbelbestemming hoogspanningsverbinding bepaalt dat toetsing aan de dubbelbestemming waarde-ecologie secundair plaatsvindt. Dit sluit toetsing hieraan echter niet uit. In kader van deze toetsing is een beoordeling van de impact op de aanwezige ecologische waarden relevant. Gezien de locatie onderdeel van het NNN vormt voorziet de beoordeling in dit kader hierin. Er is een NNN toets uitgevoerd betreffende het projectbesluit. Hieruit blijkt het volgende.

De inrichting van de werkwegen, -terreinen en lieerlocaties gaat plaatselijk gepaard met een klein tijdelijk ruimtebeslag van het daar gelegen NNN-beheertype. Dit betreft voornamelijk terrein waar onder de geleiders de houtopstanden beheerd worden, en/of bestaande gebruikswegen. In NNN-gebieden moet daarom de aanleg onder begeleiding van de ecooloog plaats vinden. De maatregelen die in acht genomen moeten worden zijn:

- Het zo beperkt mogelijk inrichten en aanleggen, om het ruimtebeslag te beperken tot het minimaal noodzakelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden.
- Het uitvoeren van de vervangingswerkzaamheden mag enkel plaatsvinden vanaf de ingerichte werkterreinen.

Na afloop van de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke situatie weer hersteld. Daarmee is de impact op de ecologische waarden beperkt en staan deze dit bouwplan toe.

Dubbelbestemming 'Waarde – Landgoed' (artikel 37)

De voor Waarde - Landgoed aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, primair bestemd voor de instandhouding en het beheer van de landgoederen, alsmede voor behoud en versterking van de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden, alsmede secundair voor de andere op deze gronden liggende bestemmingen.

In de bouwregels onder artikel 37.2 wordt aangegeven dat de bouw van windmolens niet is toegestaan. De aanvraag betreft constructieve werkzaamheden aan de al reeds aanwezige hoogspanningsmasten.

De aanvraag is in overeenstemming met de dubbelbestemming "Waarde – Landgoed"

De gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – leiding' (artikel 42.2)

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' is geen nieuwbouw van (beperkt) kwetsbare objecten, zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, toegestaan.

Voor hoogspanningslijnen geldt een voorzorgbeginsel om binnen de 0,4 microtesla-zone geen gevoelige functies te realiseren. Gevoelige functies zijn functies waar mensen gedurende langere tijd (dagelijks) verblijven, zoals woningen, verpleeginstellingen, scholen en kinderdagverblijven.

Dit onderdeel, en daarmee de mogelijke vergroting van deze zone die deze opwaardering kan veroorzaken, wordt expliciet geregeld in het ontwerp-projectbesluit en maakt daarmee onderdeel uit van de gecoördineerde planologische besluitvorming over het rijksproject.

Gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen' (artikel 42.1)

- a. Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' is geen nieuwbouw van (beperkt) kwetsbare objecten, zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, toegestaan.
- b. Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen ter afwijking van het bepaalde onder sub a en (beperkt) kwetsbare objecten toegestaan, mits uit milieuhygiënisch onderzoek is gebleken dat de externe risico's aanvaardbaar zijn.

De aanvraag betreft constructieve werkzaamheden aan de al reeds aanwezige hoogspanningsmasten. Er worden geen nieuwe 'kwetsbare' objecten gebouwd. De aanvraag is in overeenstemming met gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen'.

Bestemmingsplan 'Parapluplan parkeernormen Montfoort'

Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, mag niet worden gebouwd wanneer voor dit bouwwerk op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien.

Bij een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of sprake is van voldoende parkeergelegenheid aan de hand van de normen die zijn neergelegd in de Nota Parkeernormen Montfoort 2021, met dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie verschijnt, gerekend wordt met de normen uit de nieuwe versie. Hierbij kunnen voorschriften worden opgenomen over het realiseren en in stand houden van parkeergelegenheid op eigen terrein.

Vanuit het onderdeel parkeren zijn er geen bezwaren bestaan tegen de werkzaamheden aan de 380 kV-verbinding. De aanvraag is om deze reden in overeenstemming met het paraplubestemmingsplan parkeernormen Montfoort.

Toets welstandsbeleid

De commissie voor ruimtelijke kwaliteit (MooiSticht) heeft op 3 september geadviseerd over het bouwplan en het advies is gebaseerd op het beleid zoals vastgesteld in de welstandsnota. Het volgende advies is afgegeven.

Uw aanvraag voor advies is aan de commissie voorgelegd. Het toetsingskader voor de commissie wordt gevormd door de Welstandsnota van de gemeente en de daarin opgenomen beoordelingscriteria.

Uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit hebben wij geen bezwaar tegen voorliggende plannen voor de verzwaring van de poeren/funderingen van de hoogspanningsmasten 067-075.

Het betreft de constructieve wijziging van 9 hoogspanningsmasten, als onderdeel van het tracé Krimpen aan den IJssel – Diemen.

Op de cultuurhistorische waardenkaart is te zien dat de betreffende masten op locaties staan waar vanuit cultuurhistorisch uitgangspunt hoge waarden aanwezig zijn: de oorspronkelijke tiendweg ter plekke van de huidige Lagekade, de gronden van landgoed Linschoten (productiebos en wilgengriend +/- 1850-1870). Uit de tekeningen blijkt dat rondom de bestaande betonpoeren een versteviging met een dikte van +/- 1,1 meter wordt geplaatst. Dit zal dus ook flink grondwerk en mogelijk zwaar materieel met zich meebrengen. Aangezien de meeste masten raken aan het cultuurhistorische waardevolle landschap adviseren wij om zorgvuldigheid van de initiatiefnemer te vragen tijdens de uitvoering.

Conclusie is dat het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Conclusie omgevingsplanactiviteit

De aanvraag heeft betrekking op het constructief versterken van bestaande hoogspanningsmasten op bestaande mastlocaties.

Voor mast 69 is sprake van een bestaande bouwhoogte die hoger is dan de maximaal toegestane bouwhoogte van 39 meter uit het vóór inwerkingtreding van het projectbesluit geldende omgevingsplan. De aanvraag voorziet niet in een verdere verhoging van deze mast.

Het ontwerp-projectbesluit onderkent deze planologische situatie en voorziet voor gemeente Montfoort in een regeling waarmee de voor het project noodzakelijke bouwhoogte mogelijk wordt gemaakt. Na inwerkingtreding van het projectbesluit maakt deze regeling onderdeel uit van het voor het project geldende omgevingsplan.

De aangevraagde constructieve versterking leidt op zichzelf niet tot een vergroting van de bestaande ruimtelijke afwijking en is, gelet op de hiervoor verrichte belangenafweging, verenigbaar met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Wij zijn daarom voornemens de gevraagde omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouwen te verlenen.

Het bouwen van een bouwwerk, artikel 5, lid 2, onder a van de Omgevingswet

Op grond van artikel 5, lid 2, onder a van de Omgevingswet is het verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen.

Het bouwen van een bouwwerk

- Het bouwplan is getoetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Toets Bbl

Op basis van het bepaalde in artikel 8.3b, lid 2, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is getoetst aan hoofdstuk 5 van het Bbl en (voor zover aanwezig) de maatwerkregels van het Omgevingsplan gemeente Montfoort.

De ingediende bescheiden hebben het voldoende aannemelijk gemaakt, dat het project met inachtneming van de hierna te noemen voorschriften wel voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Toets Brandveiligheid

Door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is de aanvraag getoetst met betrekking tot (brand)veiligheid. Bij de toetsing van de aanvraag is uitgegaan van een 'Bouwwerk geen gebouw zijnde'. Voor de toetsing is uitgegaan van het 'Verbouw en rechtens verkregen niveau'.

De aanvraag voldoet maar bevat aandachtspunten!

Het geplande bouwwerk, zoals dat is weergegeven in de aanvraag, voldoet aan de genoemde regelgeving met betrekking tot brandveiligheid.

Het planvoornemen ligt binnen het explosieaandachtsgebied (EAG) en/of brandaandachtsgebied (BAG) van verschillende risicobronnen. Het planvoornemen bevat aandachtspunten, deze aandachtspunten zijn opgenomen in de bijlage.

Bouwconstructie:

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden dienen de definitieve constructiegegevens nog aangeleverd te worden.

Conclusie

Voor de activiteit “Bouwactiviteit – Technisch”, onder voorwaarden, verlenen we de omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
Namens dezen

Teamcoördinator bouw en ruimte

Zienswijze

Dit besluit betreft een ontwerpbesluit.

Gedurende de termijn waarin het ontwerp-projectbesluit en de overige gecoördineerde voorbereide ontwerpbesluiten ter inzage liggen, kan eenieder een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen.

U kunt op meerdere manieren een zienswijze indienen:

- Bij voorkeur digitaal via de website: www.energietransitie.nl/hsv-krimpen-diemen.
- Per post:
Inspraakpunt Energietransitie
Opwaardering 380 kV Hoogspanningsverbinding Krimpen aan den IJssel – Diemen
Postbus 111
9200 AC Drachten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kan Inspraakpunt Energietransitie u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met Inspraakpunt Energietransitie via telefoonnummer 088 042 47 47.

De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN

Bij de omgevingsvergunning met zaaknummer 625551 horen de onderstaande voorschriften. Wij vragen u deze goed door te lezen. Het gaat om acties die u moet doen voor, tijdens en na de werkzaamheden.

Nog aan te leveren gegevens

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden worden ingediend:

- Bouwconstructie:
 - Uitvoeringsontwerp mastlichamen. Houdt u er rekening mee dat het doorgaans drie weken duurt om de gegevens te controleren. De gegevens dient u via e-mail: bouw@montfoort.nl aan te leveren. Vergeet u hierbij niet het adres en zaaknummer te vermelden. Indien er aanvullende gegevens nodig zijn, geldt een termijn van drie weken na ontvangst van die aanvullende gegevens.
- (Bouw-)veiligheidsplan.

Brandveiligheid

Het planvoornemen bevat aandachtspunten

Het planvoornemen ligt binnen het explosieaandachtsgebied (EAG) en/of brandaandachtsgebied (BAG) van verschillende risicobronnen, namelijk:

- Een milieubelastende activiteit (gasontvangststation Linschoten W315) met externe veiligheidscontour op 25 meter;
- De buisleidingen met kenmerk A-510 (66,2 bar/ 914,4 mm) en met kenmerk W-501-01 (40 bar/ 316 mm) van de Gasunie die grotendeels parallel loopt aan het tracé meter (BAG)
- De A12 waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt (EAG en BAG). Voor de voorgenomen ontwikkeling, namelijk de opwaardering van de 380 kV hoogspanningsverbindingen Krimpen aan den IJssel – Diemen masten 67-75, zijn deze risicobronnen relevant vanwege de mogelijke domino-effecten op de omgeving en mogelijke EMC-beïnvloeding. Dit zal hieronder verder toegelicht worden.

Beschouwing risico's

Na bestudering van de aanvraag, het omgevingsplan en op basis van eigen onderzoek vragen wij in verband met de opwaardering van het tracé binnen de gemeente Montfoort aandacht voor het volgende:

EMC-beïnvloeding bij buisleidingen: Het bovengrondse hoogspanningssysteem kan tot ongewenste elektromagnetische interferentie of wisselwerking leiden bij en door de nabijgelegen (parallelle) ligging van de buisleidingen in de buurt van de masten. Dit kan onder andere resulteren in versnelde degradatie van de buisleidingen door wisselstroomcorrosie, beschadiging van de buisleidingbekleding door doorslag of ontoelaatbare aanraakspanningen. Uiteindelijk kan dit het risico op een incident met een buisleiding vergroten.

Mechanische beïnvloeding bij buisleidingen en gasontvangststation: een nabijgelegen buisleiding of het gasontvangststation kan beschadigd raken door een nabijgelegen hoogspanningssysteem, doordat deze omvalt en de buisleiding of het gasontvangststation beschadigt of zelfs doorboort. Dit resulteert in een fakkelbrand bij de buisleiding met warmtestraling en rook tot gevolg, waardoor in de omgeving slachtoffers, schade en brand ontstaan. Wanneer dit domino-effect zich voordoet is er sprake van maatschappelijke ontwrichting, omdat twee soorten vitale infrastructuur worden onderbroken met grote gevolgen voor de omgeving. Daarbovenop moet ook rekening worden gehouden met de effecten van de scenario's op de A12, welke ook afgesloten zal moeten worden in verband met de risico's van de calamiteiten op de weggebruikers en vanwege de rampenbestrijding.

Graafwerkzaamheden in de buurt van buisleidingen ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling: De hogedruk aardgastransportleiding A-510 doorkruist in dit gebied de hoogspanningsleiding, nabij mastnummer 071. Wanneer er grondwerkzaamheden moeten plaatsvinden aan de fundering van de mast nabij de buisleiding vergroot dit het risico op een leidingbreuk met als gevolg een fakkelbrand. Het

effectgebied van een fakkelbrandscenario bij deze buisleiding is circa 840 meter. Afhankelijk van hoe dicht de graafwerkzaamheden en de impact van deze werkzaamheden op de nabijgelegen buisleiding, kan het nodig zijn om zowel de leidingbeheerder (Gasunie) op de hoogte te stellen, als het gebied tijdens de werkzaamheden te ontruimen.

Advies omgevingsveiligheid

Op basis van onze bevindingen hebben wij een aantal adviespunten om de risico's ten aanzien van omgevingsveiligheid zoveel mogelijk te beperken.

- **EMC-beïnvloeding bij buisleidingen:** U wordt geadviseerd om een voorwaarde op te nemen in de omgevingsvergunning waarin een schriftelijk akkoord van de Gasunie wordt aangeleverd. In dit akkoord dient te staan dat de Gasunie akkoord gaat met het planvoornemen, de mogelijke effecten hiervan op de nabijgelegen buisleidingen (A-510 en W-105-01) en de eventueel noodzakelijk te nemen maatregelen om deze effecten te mitigeren.
- **Mechanische beïnvloeding bij buisleidingen en gasontvangststation:** U wordt geadviseerd om een voorwaarde op te nemen in de omgevingsvergunning waarin een schriftelijk akkoord van de Gasunie wordt aangeleverd. In dit akkoord dient te staan dat de Gasunie akkoord gaat met het planvoornemen, de mogelijke effecten hiervan op de nabijgelegen buisleidingen (A-510 en W-105-01) en het gasontvangststation, en de eventueel noodzakelijk te nemen maatregelen om deze effecten te mitigeren.
- **Graafwerkzaamheden in de buurt van buisleidingen ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling:** Wanneer er grondwerkzaamheden moeten plaatsvinden aan de fundering van de mast nabij de buisleiding dient hiervoor, volgens het Omgevingsplan van de gemeente Montfoort (Artikel 26.3 uit bestemmingsplan Buitengebied 2012 geconsolideerd, geconsolideerd op 06-09-2022), een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Afhankelijk van hoe dicht de graafwerkzaamheden en de impact van deze werkzaamheden op de nabijgelegen buisleiding, kan het nodig zijn om zowel de leidingbeheerder (Gasunie) op de hoogte te stellen, als het gebied tijdens de werkzaamheden te ontruimen.

Cultureel waardevol landschap

Aangezien de meeste masten raken aan het cultuurhistorische waardevolle landschap, adviseren wij om zorgvuldigheid van de initiatiefnemer te vragen tijdens de uitvoering.

Voorwaarden archeologie

Als bij uitvoering van de werkzaamheden vondsten worden gedaan waarvan wordt vermoed dat het archeologische vondsten betreft, bent u op grond van art. 5.10 van de Erfgoedwet verplicht om deze te melden bij de bevoegde overheid. Deze melding kunt u doen bij de gemeente of de ODU (contactpersoon: dhr. M. van de Glind, m.vandeglind@odu.nl en info@odu.nl, 088 – 022 5000). De melding dient vergezeld te gaan van een foto van de vondst en gegevens over de exacte locatie van de vondst."

Voorwaarden bodem

- Gaat u meer dan 25 m3 grond graven, inclusief de sterk verontreinigde grond? Dan geldt een meld- en informatieplicht. Uiterlijk vier weken voordat u start, bent u verplicht de meld- en informatieplicht in te dienen via het Omgevingsloket. Kiest u hiervoor de activiteit 'Graven in de grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit'.
- Gaat u minder dan 25 m3 grond ontgraven? Dan geldt er géén meld- en informatieplicht. Let op: Sterk verontreinigde grond die vrijkomt bij ontgraven, mag alleen worden teruggeplaatst in hetzelfde ontgravingsprofiel als waar de grond tijdelijk uit is genomen. In andere gevallen bent u verplicht de grond af te voeren naar een erkend verwerker.
- Gaat u grond aanbrengen? U bent verplicht uiterlijk één week voordat u de grond aanbrengt een meld- en informatieplicht in te dienen via het Omgevingsloket. Voor het toepassen van grond met de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur geldt alleen een meldplicht.

Algemene voorschriften

<i>Deel</i>	<i>Uitvoering</i>
Uitvoering volgens de voorschriften	Het (bouw)plan hoort u uit te voeren volgens de voorschriften. Eventuele nadere aanwijzingen van een door de gemeente aangewezen toezichthouder moet worden opgevolgd.
Gebruik openbare ruimte	Het is verboden het trottoir, de openbare weg, de groenstroken en andere gemeentelijke terreinen te gebruiken of te doen gebruiken voor het verrichten van werkzaamheden, het opslaan van bouwmaterialen en het plaatsen van bouwketen en opslagcontainers of -keten (Algemene plaatselijke verordening)
Schade openbare ruimte	Directe of indirecte schade aan openbare eigendommen, roerend of onroerend goed in beheer en/of eigendom van de gemeente Montfoort ten gevolge van de verrichtte (bouw)activiteiten, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld. Schade moet, overeenkomstig de (technische) vereisten, binnen 2 weken na het ontstaan van de schade worden hersteld. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Montfoort. Indien de vergunninghouder de schade niet binnen de gestelde termijn en conform de vereisten herstelt, zal de gemeente Montfoort de schade (laten) herstellen. De totale kosten van dit herstel worden op de vergunninghouder verhaald
Omgevingsveiligheid	Als er kans bestaat op gevaar op overlast, moet het bouwterrein tijdens de bouw afgesloten zijn van de (openbare) weg en van de erven die tegen het bouwterrein aan liggen.
Burgerlijk Wetboek	Volgens het Burgerlijk Wetboek mag u niet bouwen op het erf van de burens. Dit mag u wel doen als u hierover met uw burens afspraken hebt gemaakt.
Omgevingswet	Deze wet heeft onder meer het doel om de planten en dieren te beschermen. Iedereen in Nederland is verplicht rekening te houden met de dieren en planten. Dit betekent dat u geen dingen mag doen die dieren en planten in gevaar kunnen brengen. Als u uw oude gebouw gaat slopen, mag u nesten en verblijfplaatsen van beschermde dieren en planten niet vernielen. U mag deze dieren en planten ook niet weggagen of weghalen. In dat geval kunt u contact opnemen met de Provincie Utrecht. Zij kunnen u uitleggen wat u dan het beste kunt doen.
Kabels en leidingen	Als bij de uitvoering van de (bouw)werkzaamheden buizen en/of kabels van gemeentewegen moeten worden omgelegd, betaalt de vergunninghouder hiervoor de kosten.
Bouwafval	U moet uw bouwafval op het (bouw)terrein zoveel mogelijk scheiden. U moet asbest, bitumineuze stoffen, hout en board, metsel- en betonpuin, ijzer, zink, lood, koper, glas en met PAKS verontreinigde materialen gescheiden bewaren voordat u het afvoert. Geeft u het afval af aan een sorteerbeedrijf? Dan hoeft u het afval niet gescheiden te bewaren. U moet het sloopaafval binnen twee maanden afvoeren naar een erkende inzamelaar.

Stof door sloop- en/of bouwwerkzaamheden	Om stofwolken te voorkomen of te beperken, moet u water sproeien op de onderdelen die u sloopt.
Asbesthoudende materialen	U mag pas asbest verwijderen als u hiervoor toestemming hebt gekregen nadat u de sloopmelding hebt gedaan. Kies hiervoor de activiteit, slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen - Melding (Rijk).
Mechanische graafwerkzaamheden	Wilt u mechanische graafwerkzaamheden uitvoeren? Dan moet u een graafmelding doen via www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding. Na de melding krijgt u per e-mail informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Deze informatie gebruikt u om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn tijdens de graafwerkzaamheden.
Vrijgekomen grond op eigen terrein	Als er bij graafwerkzaamheden grond over blijft, dan kunt u deze grond weer gebruiken op dezelfde locatie. U hoeft dit niet te melden.
Vrijgekomen grond afvoeren	Als u grond wegbrengt, moet u rekening houden met de richtlijnen van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Vijf werkdagen voordat u de grond wegbrengt, moet u dit melden via het meldpunt bodemkwaliteit. In het Besluit kwaliteit leefomgeving staat hoe u de grond moet wegbrengen.
Activiteiten	Het is verboden een activiteit te verrichten in afwijking van deze vergunning

Toezicht

Deel	Uitvoering
Contactgegevens	E-mail: bouw@montfoort.nl Telefoon: 0348-476400 Aanleveren van gegevens via uw project op www.omgevingswet.overheid.nl
Aanwezige documenten	Aanwezige documenten op het bouwterrein: Omgevingsvergunning: inclusief de bijlagen die u heeft ontvangen bij de omgevingsvergunning. Bouwveiligheidsplan: onder andere inrichting bouwplaats en afscheiding. Documenten: Overige vergunningen en documenten met voorwaarden en ontheffingen die belangrijk zijn voor het bouwen.
Aanwijzingen	De toezichthouder kan aanwijzingen geven voor de bouw- en/of sloopwerkzaamheden. Dit doet de toezichthouder om gevaarlijke situaties, schade of overlast voor andere bouwwerken en personen te voorkomen of te stoppen. Ook kan de toezichthouder aanwijzingen geven als er onveilig wordt gewerkt op de bouwlocatie of als iemands gezondheid in gevaar is.

Uitzetten

Als dat nodig is, zorgt de toezichthouder voor de start van de werkzaamheden voor het uitzetten/ controleren van: de rooilijnen en bebouwingsgrenzen op het bouwterrein het straatpeil, het bouwpeil.

Tenminste 7 dagen voor de start van uitzetten neemt u contact op met de toezichthouder. Zie hiervoor de contactgegevens.

In kennis stellen

De gemeente moet in kennis worden gesteld van:

- verandering van het adres van degene onder wiens leiding het werk wordt uitgevoerd;
- de aanvang van de werkzaamheden, ook ontgravingwerkzaamheden (twee dagen voor aanvang);
- de peilhoogte ter plaatse en de rooilijnen op het bouwterrein;
- de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden (twee dagen voor aanvang);
- de aanvang van het storten van beton (één dag voor aanvang);
- de voltooiing van de grondleidingen en afvoeren van de riolering (voordat de sleuven zijn gedicht).