

Staatstoezicht op de Mijnen

5.1.2.e

Postbus 24037

2490 AA 's-Gravenhage

Datum: 29-06-2026
Onze referentie: VRNHN-2026-06-0056
Uw referentie: V-108185
Uw bericht van: 08-06-2026

Telefoon: 5.1.2.e
E-mail: 5.1.2. @vrnhn.nl
Bijlagen: -
Onderwerp: verlening testopstelling Black Dust

Beste 5.1.2.e ,

Op 5 juni 2026 heeft u een verzoek om advies ingediend voor verlenging van de testopstelling "Black Dust" van gasbehandelings- en compressieinstallatie Boekelermeer van TAQA aan de Fluorietweg 2 in Alkmaar. Met de tijdelijke installatie wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van zwarte poederdeeltjes in het aardgas.

Tijdens de testperiode wordt de testopstelling op meerdere plaatsen binnen de inrichting geïnstalleerd. Afhankelijk van de resultaten, wordt de testopstelling tussen de minimaal 3 en 5 plaatsen in de installatie geïnstalleerd. In de interne nota "Black Dust removal pilot" van 09-04-2024 zijn onder meer de aspecten brandveiligheid en externe veiligheid beschouwd.

Gezien het relatief kleine gedeelte van de totale gasstroom wat door de testopstelling wordt verwerkt heeft dit geen effecten op het brand- en explosieaandachtsgebied. Het handelingsperspectief voor de hulpdiensten zal in basis niet wijzigen door het verlengen van de testperiode.

Derhalve bestaat er vanuit onze organisatie geen bezwaar tegen de verlenging van de periode waarin de testopstelling wordt gebruikt.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over ons advies? Neem dan contact op met Peter Meijer, van wie de contactgegevens bovenaan deze brief staan.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

5.1.2.e

Operationeel manager Risicobeheersing

Vanwege de digitale afhandeling staat er geen handtekening op deze brief.