

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Directie Transitie Diepe Ondergrond

Tav 5.1.2.e

Datum: 7 september 2026

Aantal bijlagen: -

Behandeld door: 5.1.2.e

Telefoon: 088 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@vrgroningen.nl

Onze referentie: Z2026-00003523

Uw referentie: V-109186/IV-111332

Sector/dienst: Risicobeheersing

Team: Specialistisch Advies

Onderwerp: IV-111332 Adviesvraag VR-GRONINGEN inzake NGT Uithuizen verzoek aanpassen voorschriften naar PGS 29 (V-109186)

Beste heer / mevrouw,

De aanvraag van Noordgastransport B.V. voor het wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning voor de verlaadplaats voor aardgascondensaat aan de Middenweg 2 te Uithuizen, is beoordeeld op brandveiligheid.

De wijziging betreft het laten vervallen van voorschrift 7 en 8 van de vergunning uit 2023 en deze te vervangen voor het volgende voorschrift:

- Noordgastransport B.V. (NGT) is verplicht de verladingsinstallatie te gebruiken conform de maatregelen uit de PGS 29:2022 versie 1.0 die van toepassing zijn op scenario's behorend bij het typical: laden en lossen, landzijde van K1-stoffen.

Hierop zijn de volgende opmerkingen betreffende brandveiligheid.

- In de huidige vergunning, voorschrift 7 wordt verwezen naar de bepalingen uit PGS 31:2018. Voorgesteld wordt om de PGS 29 (2022, versie 1.0) te hanteren in plaats van de PGS 31, omdat deze beter aansluit bij de aard en het gebruik van de installatie. Veiligheidsregio Groningen kan zich hierin vinden, omdat de verlaadplaats onderdeel is van een tankopslaginstallatie groter dan 150 m3.
- Bij de aanvraag is een notitie gevoegd van Bilfinger (nr. nIT59163_C_Verlaadplaats d.d. 4-9-2026). In deze notitie is aangegeven op welke manier invulling wordt gegeven aan de PGS 29 (2022, versie 1.0). Hierop zijn geen opmerkingen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met 5.1.2.e

Adres:

Sontweg 10
9723 AT Groningen

Postadres:

Postbus 66
9700 AB Groningen

Telefoon: 088 162 5000

Mail: info@vrgroningen.nl

Website: brandweer.nl/groningen



BRANDWEER

Groningen

Onze veiligheid. Voor mekaar!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Veiligheidsregio Groningen
namens deze, de regionaal commandant brandweer
namens hem,

5.1.2.e

5.1.2.e

Deze brief is elektronisch ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening.